

VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO MANUAL - LIBERAÇÃO DE USO



CLIENTE :

OBRA :

ÍTEM PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA	SEG.		TER.		QUA.		QUI.		SEX.		SAB.		DOM.		Nº DE REF.
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	OBSERVAÇÕES
	ESTADO GERAL DA PLATAFORMA - se não apresenta elementos amassados, todos aparafusados, 2 parafusos de fixação nos guinchos														
CABOS DE AÇO - condição dos cabos de aço, se não estão entrelaçados, se as sobras dos cabos estão enrolados ou no carretel p/ mante-los esticados															
GUINCHOS - teste alavanca de acionamento (manivela) - 2 lados															
GUINCHOS - teste do freio automático - 2 lados															
GUINCHOS - 2 parafusos de fixação a cabeceira															
GUINCHO - trinco da porta															
DISPOSITIVO TRAVA QUEDA - forçar manualmente a alavanca do trava queda para movimentação, remover qualquer sujeira que impeça o funcionamento															
DISPOSITIVO TRAVA QUEDA - teste de inclinação máxima da plataforma - 2 lados															
LIBERADO PARA USO - VISTO DO TÉCNICO															

C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME - CASO HAJA ALGUMA NC ANOTE NA OBSERVAÇÃO E CONFIRME QUE FOI CORRIGIDO O PROBLEMA

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DO ANDAIME - NAS CABECEIRAS HÁ A TABELA COM OS LIMITES

SÓ TRABALHE NO ANDAIME APÓS RECEBER TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA ESTE EQUIPAMENTO

SÓ TRABALHE NO ANDAIME COM TODOS OS EPI'S - ESPECIALMENTE CINTO DE SEGURANÇA E TRAVA QUEDAS CONECTADO AO CABO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

MANTENHA O DISPOSITIVO TRAVA QUEDA SEMPRE LIMPO E DESIMPEDIDO . ELE É A GARANTIA DE SUA SEGURANÇA

EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA NO EQUIPAMENTO ACIONE A MANUTENÇÃO APPORT - (21) 3570-8770 OU (21) 97262-2240